



OSVEDČENIE

o technickej spôsobilosti výrobku pre použitie v stavbách,
vykonané v zmysle odst. 2. § 2 Zákona č. 30/1968 Zb. o štátnom
skúšobníctve v znení Zákona č.54/1987 Zb. a Zákona č.479/1992 Zb.

č. 105/220/93

Názov výrobku: Kompaktný zatepľovací systém EUROCOM - EDISON

Špecifikácia: Zatepľovací systém pozostáva z komponentov:

- lepiaca pasta CO.RAS,
- cement SPC 325,
(z lepiacej pasty CO.RAS a cementu sa pripravuje
lepiaca a vystužovacia malta)
- izolačné dosky z penového polystyrénu,
alternatívne PSB-S 20, alebo PSB-F,
- výstužná sklotextilná sieťovina R 5x5/160,
- konečná povrchová omietkovina,
alternatívne s obchodnými názvami TOSCANO,
SILIGRAFF, RAPID,
- tanierové príchytky TP 10/110, TH 1, TH 2, TH 3,
TH 85,
- rozperné a nehrdzavejúce klince,
- rohové a soklové lišty,
alternatívne zo zatepľovacieho systému CAPAROL-
CAPATECT, alebo zo zatepľovacieho systému
CELLTERM,
- tmely, alternatívne Silipact 580, Butylplast,
polyuretánový.



Pokračovanie na str. 2



TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ V BRATISLAVE
Štátna skúšobňa SKTC-105
Pobočka Nitra
Braneckého 2, 949 01 Nitra

Výtlačok č.

2

Záverečná správa k predĺženiu platnosti a rozšíreniu osvedčenia č. 105/220/93

o osvedčovaní technickej spôsobilosti výrobku pre stavby vykonanom v zmysle
odst. 2 § 2 zákona č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov
a Smernice č. 70/410/1996 MVVP SR a č. 45/130/1996 MF SR z 1.marca 1996
o dodatočnom zatepľovaní a odstraňovaní nedostatkov bytových domov v Slovenskej republike

Kompaktný zatepľovací systém EDISON-SK



Spracovateľ záverečnej správy:

Organizácia:

Technický a skúšobný ústav stavebný v Bratislave
Studená 3, 826 34 Bratislava

Pobočka TSÚS:

Nitra

Riaditeľ pobočky:

Ing. Karol Szabó

Zodpovedný pracovník:

Ing. Ladislav Lósy

Zákazkové číslo:

40/98/0343

Dátum:

december 1998

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ V BRATISLAVE

Štátna skúšobňa SKTC-105, Studená 3, 826 34 Bratislava



Predĺženie platnosti osvedčenia

o technickej spôsobilosti výrobku pre použitie v stavbách, vykonaného v zmysle odst. 2 § 2 zákona č. 30/1968 Zb v znení neskorších predpisov

č. 105/220/93
vrátane doplnku č. 1

Názov výrobku: **Kompaktný zatepľovací systém EDISON-SK**

Prihlasovateľ: **Trecol spol. s r.o.**
Brnianska 6
911 01 Trenčín

Platnosť tohoto osvedčenia vrátane doplnku č. 1 k osvedčeniu sa na základe vykonaného posúdenia vyššie uvedeného zatepľovacieho systému predlžuje do 31.12.2001.

Zdôvodnenie uvedeného stanoviska je obsiahnuté v Záverečnej správe k predĺženiu platnosti a k rozšíreniu osvedčenia č. 105/220/93 z decembra 1998.

Proti tomuto predĺženiu platnosti osvedčenia a doplnku k nemu môže prihlasovateľ uplatniť v tejto štátnej skúšobni do 30 dní odo dňa doručenia riadne zdôvodnené námietky.

Nedodržanie zaručených vlastností osvedčeného systému a podmienok, na základe ktorých bolo osvedčenie a doplnok k nemu vydané alebo iné celospoločenské záujmy môžu byť dôvodom na zrušenie osvedčenia.

Toto predĺženie platnosti osvedčenia vrátane doplnku č. 1 k osvedčeniu je neoddeliteľnou súčasťou osvedčenia č. 105/220/93 a bolo vydané v Bratislave dňa 15.1.1999 s platnosťou do 31.12.2001.

Doc. Ing. Ján Slašťan, CSc.
ústredný riaditeľ TSÚS a SKTC-105